



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

**ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

г.Кувандык

«13» октября 2017 г.  
15 часов 00 минут

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора) юридического лица  
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  
«Гимназия № 1 Кувандыкского городского  
округа Оренбургской области»**

**№ 34-1374-752**

По адресу: Российская Федерация, 462244 Оренбургская обл., г. Кувандык, ул. М. Жукова, 19 А, на основании: распоряжения заместителя руководителя Западно-Уральского управления Ростехнадзора П.И. Ляшко, № 1374-рп/о от 05.09.2017г. была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1 Кувандыкского городского округа Оренбургской области». ИНН 5605004948, ОГРН 1025602400997, юр.адрес: 462244 Оренбургская обл., г. Кувандык, ул. М. Жукова, 19 А. наименование и место нахождение ОПО, ГТС - нет

Дата и время проведения проверки:

«12» октября 2017г. с 10 час.00мин. до «13» октября 2017г. 15 час. 00 мин.

Продолжительность проверки: 14 часов

Акт составлен: Западно-Уральским управлением Ростехнадзора

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: Директор МАОУ «Гимназия № 1» Новокрещенова О.В. 20.09.2017 09-00

*(Должности, фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)*

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

*(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)*

Лица, проводившие проверку:

1. Солодкий Константин - старший государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Оренбургской области  
Анатольевич

*(Ф.И.О., должность лица, проводившего проверку: в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (Ф.И.О., должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)*

При проведении проверки присутствовали:

Новокрещенова Ольга Васильевна - директор МАОУ «Гимназия № 1»

*(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)*

В ходе проведения проверки установлено, что согласно ст. 13 федерального закона 261-ФЗ необходимые приборы учета имеются. Программа энергосбережения имеется, обязательное энер-

гетическое обследование проведено в августе 2012 года. Энергетический паспорт предприятия № 56-0500014/0812 представлен.

выявлены нарушения обязательных требований энергетической безопасности:

| № п/п | Краткое изложение выявленных нарушений                                                                                     | Наименование статей (пунктов, технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, требования которых нарушены |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | Отсутствует однолинейная схема электроснабжения оформленная и утвержденная в установленном порядке                         | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (далее ПТЭЭП) п. 1.8.1                                               |
| 2.    | В паспорте на заземляющее устройство не указана привязка к зданию                                                          | ПТЭЭП п. 2.7.15                                                                                                                     |
| 3.    | Аттестация неэлектротехнического персонала на 1-ю группу по электробезопасности проводится с нарушениями требований правил | ПТЭЭП п. 1.4.4                                                                                                                      |
| 4.    | В вводном распределительном устройстве применяется некалиброванная плавкая вставка «жучок»                                 | ПТЭЭП п. 2.2.16                                                                                                                     |
| 5.    | На всех этажных распределительных щитках отсутствуют диспетчерские наименования                                            | ПТЭЭП п. 2.2.20                                                                                                                     |
| 6.    | Не во всех распределительных щитах школы указаны надписи наименований присоединений                                        | ПТЭЭП п. 2.2.20                                                                                                                     |
| 7.    | Форма программы мероприятий по энергосбережению не соответствует требованиям                                               | Приказ Министерства энергетики РФ № 398 от 30.06.2014г.                                                                             |

Лицо допустившее нарушения- директор Новокрещенова О.В.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено  
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора, органов муниципального контроля, (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального предпринимателя,

Прилагаемые документы: распоряжение № 1374-рп/о от 05.09.2017г..

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший государственный инспектор



С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

Директор  
МАОУ «Гимназия № 1»

О.В. Новокрещенова

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя



« »

2017 г.