



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

**ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

г. Кувандык
(место составления предписания)

«13» октября 2017 г.
(дата составления предписания)
15 часов 00 минут
(время составления предписания)

**ПРЕДПИСАНИЕ № 34-1374-508
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА**

На основании распоряжения Западно-Уральского управления Ростехнадзора № 1374-рп/о от «05» сентября 2017 года в период с 12 октября по 13 октября (продолжительность проверки 14 часов) должностным лицом Западно-Уральского управления Ростехнадзора:

Солодким Константином Анатольевичем	- старшим государственным инспектором отдела государственного энергетического надзора по Оренбургской области
--	---

в присутствии:

Новокрещеновой Васильевны	Ольги	- директора МАОУ «Гимназия № 1»
------------------------------	-------	---------------------------------

проведена плановая проверка в отношении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1 Кувандыкского городского округа Оренбургской области».

юридический адрес: 462244 Оренбургская обл., г. Кувандык, ул. М. Жукова, 19 А А.

Место проведения проверки: 462244 Оренбургская обл., г. Кувандык, ул. М. Жукова, 19 А.

По результатам проверки составлен Акт проверки № 34-1374-752 от 13 октября 2017 г.

В соответствии с Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным постановлением Правительством РФ №401 от 30.07.2004 г., Положением о Западно-Уральском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 782 от 27 декабря 2012 г., должностные лица территориальных органов Ростехнадзора имеют право давать юридическим лицам, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений лицензионных требований и условий, обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах, нормах и правилах, в пределах установленной компетенции Ростехнадзора.

На основании вышеизложенного предписывается МАОУ «Гимназия № 1» устранить нарушения, выявленные в результате проверки:

№ п/п	Существо выявленного нарушения	Наименование нормативного акта, № его пункта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
1	Отсутствует однолинейная схема электроснабжения оформленная и утвержденная в установленном порядке	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (далее ПТЭЭП) п. 1.8.1	29.12.2017 г.
2	В паспорте на заземляющее устройство не указана привязка к зданию	ПТЭЭП п. 2.7.15	29.12.2017 г.
3	Аттестация неэлектротехнического персонала на 1-ю группу по электробезопасности проводится с нарушениями требований правил	ПТЭЭП п. 1.4.4	29.12.2017 г.
4	В вводном распределительном устройстве применяется некалиброванная плавкая вставка «жучок»	ПТЭЭП п. 2.2.16	29.12.2017 г.
5	На всех этажных распределительных щитках отсутствуют диспетчерские наименования	ПТЭЭП п. 2.2.20	29.12.2017 г.
6	Не во всех распределительных щитах школы указаны надписи наименований присоединений	ПТЭЭП п. 2.2.20	29.12.2017 г.
7	Форма программы мероприятий по энергосбережению не соответствует требованиям	Приказ Министерства энергетики РФ № 398 от 30.06.2014г.	29.12.2017 г.

Информацию об исполнении предписания **в установленные предписанием сроки в письменном виде** направить в Западно-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: 460038 г. Оренбург проспект Дзержинского, д. 2,

В случае невыполнения в срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль) предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 19.5 КоАП РФ.

Настоящее предписание составлено в 2-х экземплярах.
Подписи лица, проводившего проверку:

Старший государственный инспектор



Предписание получил директор
МАОУ «Гимназия № 1»



О.В. Новокрещенова
« » октября 2017г.